

Quartalsbericht I. Quartal 2025

über die Schmutzwasserentsorgung der Gemeinde Glienicke/Nordbahn

vorgelegt durch die Wasser Nord GmbH & Co. KG, kaufmännischer und technischer Betriebsführer für den Eigenbetrieb Schmutzwasser der Gemeinde Glienicke/Nordbahn.

Im I. Quartal 2025 erfolgte eine stabile Schmutzwasserentsorgung für das gesamte Gebiet der Gemeinde Glienicke/Nordbahn.

1 Abwassermengen – Überleitung zum Zweckverband Fließtal

Die zum Zweckverband Fließtal übergeleiteten Schmutzwassermengen werden von den Pumpwerken ZAPW, Grenzweg und Kindelfließbrücke gefördert. Die Schmutzwassermengen beinhalten damit das in der Gemeinde Glienicke/Nordbahn anfallende Schmutzwasser (ohne Anteil der in das Kanalnetz der BWB übergeleiteten SW-Mengen, mit Anteil ZVF Kurze Straße Schildow).

Zeitraum	Ist – kumulativ	Plan – kumulativ	Abweichung – kumulativ
I. Quartal 2025	118.498 m ³	125.500 m ³	-7.002 m ³

2 Freispiegelkanal (FSK)

2.1 Instandhaltung – Freispiegelkanal (FSK)

Reinigung Kanäle und Schächte

Die in der Tabelle angegebenen Reinigungslängen beinhalten neben der routinemäßigen Reinigung, auch die Reinigung in Vorbereitung einer TV-Inspektion für eine Gewährleistungs- bzw. Sanierungsuntersuchung.

Reinigung Kanäle

Zeitraum	Ist-kumulativ	Plan-kumulativ	Abweichung – kumulativ
I. Quartal 2025	6.078 m	6.078 m	0 m

Reinigung Schächte

Zeitraum	Ist-kumulativ	Plan-kumulativ	Abweichung – kumulativ
I. Quartal 2025	121 St	121 St	0 St

Inspektion Kanäle

Zeitraum	Ist – kumulativ	Plan – kumulativ	Abweichung – kumulativ
I. Quartal 2025	1.615 m	1.615 m	0 m

Inspektion Grundstücksanschlüsse

In der nachstehenden Tabelle sind die Anzahl der per TV-Inspektion untersuchten Grundstücksanschlüsse zusammengestellt.

Zeitraum	Ist – kumulativ	Plan – kumulativ	Abweichung – kumulativ
I. Quartal 2025	122 St	122 St	0 St

Entstörungsdienst / Verstopfungen

Im I. Quartal 2025 traten keine Verstopfungen im Hauptkanal und im öffentlichen Bereich von Grundstücksanschlüssen auf.

2.2 Investitionen – Freispiegelkanal (FSK)

Alle Investitionsvorhaben des Wirtschaftsplanes 2025 sind wie geplant angelaufen. Eine detailliertere Berichterstattung erfolgt nach Abschluss der Maßnahmen in den nachfolgenden Quartalen.

3 Pumpwerke / Abwasserdruckleitung (ADL)

3.1 Instandhaltung - Pumpwerke / ADL

Betrieb

Die Instandhaltung der Pumpwerke wurde entsprechend dem Jahresarbeitsplan durchgeführt.

Reinigung der Sammelräume

Die im Jahresplan vorgesehenen Reinigungen der Sammelräume sind erfolgt. Insgesamt wurden im I. Quartal 13 Sammelraumreinigungen durchgeführt.

Entstörungsdienst und Entstörungsreparaturen

PW Wiesenweg 1, PW Charlottenstraße

In diesen Pumpwerken verursachten Alarme bzgl. erhöhten Stromverbrauches (beginnende Verstopfung von Pumpen) sowie eine Hochwassermeldung mehrere Störmeldungen.

Instandsetzung

Die geplanten Instandsetzungsmaßnahmen werden im I. und II. Quartal vorbereitet und begonnen. Der Abschluss der Maßnahmen ist vorrangig für das III. Quartal geplant.

3.2 Investitionen - Pumpwerke / ADL

Alle Investitionsvorhaben des Wirtschaftsplanes 2025 sind wie geplant angelaufen. Eine detailliertere Berichterstattung erfolgt nach Abschluss der Maßnahmen in den nachfolgenden Quartalen.

4 Sonstiges / Ingenieurleistungen

4.1 Ingenieurleistungen

Bearbeitung TöB-Beteiligungen

Im I. Quartal 2025 wurden von Wasser Nord insgesamt 24 Stellungnahmen / Leitungsauskünfte abgegeben.

Zugang Grundstücksanschlüsse

Im I. Quartal 2025 wurden keine Grundstücksanschlüsse nachgerüstet.

5 Betriebswirtschaftliche Auswertungen

5.1 Liquidität

Der Stand aller Konten bei der Deutschen Kreditbank betrug am 31.03.2025 445.659,06 €.

5.2 Sonstiges

Die Abwicklung des Wirtschaftsplanes 2025 verläuft nach derzeitigen Erkenntnissen im Wesentlichen innerhalb der geplanten Parameter.

Hohen Neuendorf, den 25.06.2025

Wasser Nord GmbH & Co. KG

gez. Olaf Bennühr